

NR. 47525 / 12.12.2022



**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI**  
**UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ**  
Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, IAȘI  
Tel. 0232-240822, fax 0232-217781  
www.spitalspiridon.ro , e-mail: office@spitalspiridon.ro



## VARIANTA II

### INTREBARI PENTRU EXAMENUL PROMOVARE IN TREAPTA SUPERIOARA FOCHIST III- FOCHEIST II

*Încercuți varianta/ele corectă/e*  
*Fiecare întrebare are 1, 2 sau 3 variante corecte de răspuns.*  
*Fiecare răspuns complet și corect va fi punctat cu 10 puncte.*  
*Totalul va fi de 100 puncte*

1. Fochistul are dreptul și datoria de a opri cazanul din proprie inițiativă și fără să ceară aprobarea nimănui când:
  - a) S-a defectat pompa de circulație a apei de pe cazan.
2. Oprirea normală a cazanului se face de către fochist când:
  - b) Primește dispoziție scrisă de la șeful unității consemnată în registrul de tură și programul zilnic prevede acest lucru.
3. Tirajul natural se realizează cu ajutorul:
  - c) Cosului de fum.
4. La cazanele de apă caldă și abur automatizate lămpile de culoare roșie se montează pentru:
  - b) Semnalizările de avarii.
5. Cazanele de apă caldă sunt cazanele la care temperatura apei la ieșire este:
  - b) Mai mică de 110°C.
6. La cazanele de apă caldă și abur care funcționează pe gaz, culoarea flăcării în focar și a fumului la coș în cazul unei funcționări corecte sunt:
  - b) Flacăra de culoare albastră iar fumul la coș necolorat.
7. Fochistul are dreptul și datoria de a opri cazanul din proprie inițiativă și fără să ceară aprobarea nimănui când:
  - a) S-a produs o explozie în camera centralei sau în cazan.
8. Duritatea apei de alimentare a unui cazan este provocată de:
  - b) Sărurile de calciu și magneziu dizolvate în apă.
9. Cum se procedează în cazul în care se întrerupe accidental tensiunea electrică de alimentare a cazanelor de apă caldă pe combustibil solid (lemn, rumegus, etc);
  - b) se scoate din priză, se trage imediat focul, se scoate jarul incins, se arunca câteva lopeti cu nisip în vatra cazanului, după care se urmărește ca temperatura apei din cazan să nu se ridice peste temp. maximă a cazanului.

**10. La ce interval de timp sunt examinati fochisti pentru prelungirea si vizarea carnetelor de autorizare;**

a) anual.

d). nu mai este necesar daca autorizatie eliberata de ISCIR.