Nr. 47527/
12.12.2022

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IAȘI
UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ
Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, IAȘI
Tel. 0232-240822, fax 0232-217781
www.spitalspiridon.ro , e-mail: office@spitalspiridon.ro
NIVEL DE COMPETENȚĂ IA

Încercuiți varianta/ele corectă/e
Fiecare întrebare are 1, 2 sau 3 variante corecte de răspuns.
Fiecare răspuns complet și corect va fi punctat cu 10 puncte.
Totalul va fi de 100 puncte.

VARIANTA I

INTREBARI PENTRU EXAMENUL PROMOVARE IN TREAPTA SUPERIOARA INCALZIRE II- INCALZIRE I

1 Tirajul natural se realizeată cu ajutorul:

c) Cosului de fum.

2. La cazanele de apa caldă şi abur automatizate lămpile de culoare rosie se montează pentru:

b) Semnalizările de avarii.

3. Cazanele de apa calda sunt cazanele la care temperatura apei la iesire este:

b) Mai mică de 110°C.

4. La cazanele de apă caldă şi abur care funcţionează pe gaz, culoarea flăcării în focar şi a fumului la coş în cazul unei funcţionări corecte sunt:

b.Flacăra de culoare albastră iar fumul la coş necolorat.

5.Fochistul are dreptul şi datoria de a opri cazanul din proprie iniţiativă şi fără să ceară aprobarea nimănui cînd:

a) a.S-a produs o explozie in camera centralei sau in cazan.

6. Duritatea apei de alimentare a unui cazan este provocată de:

b) Sărurile de calciu şi magneziu dizolvate în apă.

7.Probele la care se supun instalaţiile sunt:

a. proba la îngheț

8.Prin exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală trebuie să se asigure cel puţin nivelurile minime de performanţă referitoare la:

a. siguranţă în exploatare.
b. izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie.
c. protecţie împotriva zgomotului.

9. Controlul și verificarea instalației:

a.au caracter permanent și au ca obiectiv menținerea instalației la parametrii proiectați .

10.Cum se efectuează reparațiile curente?

a. pe baza constatărilor făcute la revizii sau preventiv .