

NR. 20373 / 18.05.2023



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. SPIRIDON IASI
UNITATE FUNCȚIONALĂ REGIONALĂ DE URGENȚĂ

Bulevardul Independenței nr. 1, cod 700111, IASI

Tel. 0232-240822, fax 0232-217781

www.spitalspiridon.ro, e-mail: office@spitalspiridon.ro

NIVEL DE COMPETENȚĂ IA



VARIANTA I

BAREM CORECTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT III- INSTALATOR SANITAR III

Încercuți varianta/ele corectă/e

Fiecare întrebare are 1, 2 sau 3 variante corecte de răspuns

Se va acorda 10 puncte din oficiu .

Totalul va fi de 100 puncte.

1. Înălțimi de montare pentru robinet sau baterie montată pe perete sunt: 5 puncte
 - a. 100...200 mm de la fața superioară a lavoarului în axa lui
2. Înălțimi de montare pentru oglindă sunt:..... 5 puncte
 - b. 500 mm de la fața superioară a lavoarului la latura inferioară a oglinzii în axa lor
3. Înălțimi de montare pentru etajera sunt: 10 puncte
 - c. 400 mm de la fața superioară a lavoarului la latura inferioară a etajerii în axa lor
4. Modul de pozare a tuburilor se nivelează: 10 puncte
 - a. obligatoriu la panta din proiect
5. Montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor de utilizare gazelor naturale, indiferent de modul de pozare sub construcții de orice categorie: 10 puncte
 - a) este interzisă
6. Controlul conductelor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze, se face periodic cu :..... 10 puncte
 - a) detectoare de gaze, verificate metrologice
7. Pentru alimentarea cu apă de consum se folosesc numai surse a căror apă îndeplinește; 10 puncte
 - a. condițiile de potabilitate

8. Înălțimile de montaj pentru lămpi adulte sunt:

10 puncte

b. 800 mm

9. Instalația interioară de canalizare se leagă la rețeaua exterioară, prin intermediul :

10 puncte

a. unui cămin de vizitare

10. Săpăturile pentru o rețea de canalizare se prevăd în următoarea ordine de preferință:

10 puncte

a. mecanizat, semimecanizat, manual